

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

41, ул. Интернациональная, г. Омск, 644043,
Тел./факс: 25-65-16, E-mail: kia@ugps.omsk.su

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Советского АО г. Омска**

37, ул. 20-го Партсъезда, г. Омск, 644029,
Тел./факс: 26-94-24, E-mail: ondsa@mail.ru

Предписание № 51/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска «Детский сад № 289»
Заведующему БДОУ г. Омска «Детский сад № 289» Шестаковой Ирине Викторовне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения заместителя главного государственного инспектора Советского АО г. Омска по пожарному надзору Бондаренко К.В. № 51 от «03» апреля 2018г., ст.6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» в период с «13» апреля 2018г. по «19» апреля 2018г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Советского АО г. Омска по пожарному надзору Султановым Р.Р., здания, помещений и территорий БДОУ г. Омска «Детский сад № 289» по адресу: г. Омск, ул. Нефтезаводская, 8 «А».

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с заведующим БДОУ г. Омска «Детский сад № 289» Шестаковой И.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На путях эвакуации в коридорах и в лестничных клетках, не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение	ст. 52, ст. 53, ч.2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009; п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	01.10.2019	
2.	Автоматическая пожарная сигнализация частично находится в неисправном состоянии (в журнале № 1 регистрации работ по техническому обслуживанию КУ г. Омска «ЦТО ПБ» 13.04.2018 сделана запись о том, требуется замена дымовых пожарных извещателей в количестве 2 штук)	п. 61, п. 63 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	01.10.2019	
3.	В лестничной клетке допускается для отделки покрытия потолка	ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального	01.10.2019	

	применение материалов с неисследованными показателями пожарной опасности, выше чем КМ 0 (помещение № 29 на 2-ом этаже согласно технического паспорта по состоянию на 25.11.2009, не предоставлен документ, подтверждающий пожарную опасность применяемого материала)	закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
4.	В общих коридорах допускается для отделки покрытия пола применение с неисследованными показателями пожарной опасности, выше чем КМ 2 (помещения № 14, № 20 на 1-ом этаже и помещение № 31 на 2-м этаже согласно технического паспорта по состоянию на 25.11.2009, не предоставлен документ, подтверждающий пожарную опасность применяемого материала)	ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2019	
5.	В общих коридорах допускается для отделки покрытия потолка применение материалов с неисследованными показателями пожарной опасности, выше чем КМ 1 (помещение № 12 на 1-ом этаже и помещение № 31 на 2-м этаже согласно технического паспорта по состоянию на 25.11.2009, не предоставлен документ, подтверждающий пожарную опасность применяемого материала)	ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ст. 89, ч. 6 ст. 134, табл. 3, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2019	
6.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (помещения № 2, № 35 на 1-ом этаже и помещения № 1, № 29 на 2-ом этаже согласно технического паспорта по состоянию на 25.11.2009)	ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 19 ст. 88, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	01.10.2019	
7.	Ширина эвакуационного выхода на 1-ом этаже в свету менее ширины марша лестницы (из помещения № 35 в тамбур эвакуационного выхода согласно технического паспорта по состоянию на 25.11.2009, фактически ширина выхода 0,70 м., ширина марша лестницы 0,98 м., измерено дальномером лазерным Leica DISTO D2 свидетельство о проверке от 17.05.2017)	ч. 1, 3 ст. 6, ст. 52, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.10.2019	
8.	Не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного помещения по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности	ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2012	01.10.2019	

<p>в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и производителя огнезащитных работ (приемо-сдаточный акт на выполнение огнезащитных работ от 16.06.2014 выполненный ООО «Техноплюс»)</p>			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Мероприятие по надзору проводил:

Государственный инспектор САО г. Омска

по пожарному надзору Султанов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.П.

«19» апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 289»

Шестакова И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«19» апреля 2018 г